

# Rapport annuel

**OMAEU** : Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Malachie

En vertu de l'article 13 du Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (ROMAEU Q-2, r.34.1), un rapport annuel doit être transmis au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) avant le 1er avril de chaque année. Ce rapport doit contenir les éléments prévus à l'article 13 du ROMAEU.

## IDENTIFICATION DE L'EXPLOITANT ET DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT VISÉS

<b>Nom de l'exploitant :</b>	Municipalité de la paroisse de Saint-Malachie
<b>Nom de l'OMAEU :</b>	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Malachie
<b>Nom de la station d'épuration :</b>	Station d'épuration de Saint-Malachie
<b>Numéro de la station d'épuration :</b>	22340-1
<b>Type de traitement :</b>	Étangs aérés
<b>Taille de la station :</b>	Petite
<b>Catégorie de suivi :</b>	3
<b>Nombre d'ouvrages de surverse en service :</b>	2

Les eaux usées étant traitées par un autre ouvrage d'assainissement des eaux usées, le réseau d'égout visé par le rapport annuel est desservi par la station d'épuration ci-haut mentionnée.

## ATTESTATION D'ASSAINISSEMENT EN VIGUEUR AU 31 DÉCEMBRE 2023

**Numéro de l'attestation :**

**Date de délivrance :**

Aucune attestation d'assainissement délivrée en date du 31 décembre de l'année couverte par le rapport.

# Rapport annuel

OMAEU : Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Malachie

## PARTIE A : STATION D'ÉPURATION

### 1. Opérateurs qualifiés de la station d'épuration

Le tableau suivant présente le niveau de qualification des personnes qui ont effectué des tâches reliées à l'opération ou au suivi du fonctionnement de la station d'épuration durant l'année couverte par le présent rapport.

N° de l'employé	No du certificat	Niveau de qualification	Date d'expiration du certificat
1001	22196	Catégorie OW-1	2027-12-13
1002	172531	Catégorie OW-1	2027-12-13

### 2. Synthèse des résultats

Les rapports concernant la synthèse des résultats d'analyse des échantillons prélevés ainsi que des mesures sont présentés aux annexes B et C.

### 3. Cas de non-conformité détectés

Le rapport concernant les non-conformités détectées à la station d'épuration est présenté à l'annexe A.

Une synthèse des cas de non-conformité détectés est présentée ci-après :

<b>Date de début de la période :</b> 2023-09-01	<b>Date de fin de la période :</b> 2023-09-30	<b>État d'avancement des mesures prises :</b> Terminées
<b>Type de non-respect :</b> Exigence de suivi à l'effluent		
<b>Élément visé :</b> Coliforme fécaux		
<b>Cause :</b> L'analyse n'était pas inclus dans le bordereau d'analyse.		
<b>Mesures prises :</b> Vérification mensuel du calendrier versus les bordereaux		
<b>Informations supplémentaires :</b>		

<b>Date de début de la période :</b> 2023-11-01	<b>Date de fin de la période :</b> 2023-11-15	<b>État d'avancement des mesures prises :</b> Terminées
<b>Type de non-respect :</b> Exigence de suivi à l'affluent		
<b>Élément visé :</b> phosphore total		
<b>Cause :</b> L'analyse a été prélevé le 22 novembre.		
<b>Mesures prises :</b> modification du calendrier d'échantillonnage pour prélever l'analyse avant le 15 novembre.		
<b>Informations supplémentaires :</b>		

### 4. Étalonnage de l'appareil permettant de mesurer le débit à la station d'épuration

Point de mesure	Type d'appareil de mesure du débit	Date de l'étalonnage
Affluent - 1 - P.P Principal	Temps de marche de la pompe	2023-03-04

OMAEU : Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Malachie

## **PARTIE B : OUVRAGES DE SURVERSE**

### **1. Synthèse des relevés de débordement**

Le rapport qui concerne la synthèse des débordements mensuels à chacun des ouvrages de surverse est présenté à l'annexe F. Le tableau suivant présente le nombre total de débordements relevés par contexte de débordement pour l'ensemble des ouvrages de surverse.

Nombre total de débordements relevés pour l'ensemble des ouvrages de surverse				
Temps sec	Urgence	Pluie	Fonte des neiges	Travaux planifiés
0	0	0	0	0

### **2. Cas de non-conformité détectés**

Le rapport qui concerne les non-conformités détectées aux ouvrages de surverse est présenté à l'annexe E.

OMAEU : Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Malachie

---

## **PARTIE C : AUTRES OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT MUNICIPAL**

### **1. Cas de non-conformité détectés**

Le rapport concernant l'omission de déclarer un événement, un avis au ministre ou de transmettre un rapport est présenté à l'annexe G.

## **Annexe A**

Rapport synthèse portant sur les non-conformités détectées à la station d'épuration



## Liste des non-conformités

---

Aucun cas de non-conformité sanctionnable n'a été détecté pour cet OMAEU





## **Annexe B**

Rapport synthèse portant sur les rejets de la station d'épuration



### Synthèse des résultats d'analyse et des mesures à la station d'épuration

Année : 2023      Système de traitement : EA - 3 - Principal

Résultats à l'affluent										
Période	Débit (m <sup>3</sup> /d)	DBO5C			MES			Ptot		
		Conc.	Charge	Éch.	Conc.	Charge	Éch.	Conc.	Charge	Éch.
		mg/L	kg/d	NB	mg/L	kg/d	NB	mg/L	kg/d	NB
Janvier	505,0	57,0	24,3	1	94,0	40,1	1			
Février	361,3	66,0	22,7	1	90,0	31,0	1			
Mars	459,4	67,0	30,0	1	116,0	52,0	1			
Avril	1 106,5	24,0	43,3	1	54,0	97,5	1			
Mai	664,4	29,0	22,3	1	113,0	86,9	1	1,53	1,0	1
Juin	357,8	74,0	27,6	1	178,0	66,4	1	2,98	1,1	1
Juillet	487,4	20,0	14,0	1	62,0	43,3	1	1,13	0,8	1
Août	491,4	28,0	12,3	1	133,0	58,3	1	1,76	0,8	1
Septembre	559,8	52,0	57,7	1	159,0	176,6	1	1,38	1,5	1
Octobre	464,5	110,0	46,9	1	180,0	76,7	1	2,88	1,2	1
Novembre	460,8	146,0	63,0	1	177,0	76,3	1			0
Décembre	688,0	32,0	34,7	1	76,0	82,5	1			
Hiver	441,9	63,3	25,7		100,0	41,0				
Printemps	709,6	42,3	31,1		115,0	83,6		2,26	1,0	
Été	512,9	33,3	28,0		118,0	92,7		1,42	1,0	
Automne	537,8	96,0	48,2		144,3	78,5		2,88	1,2	
Année	550,5	58,8	33,2		119,3	74,0		1,94	1,1	

Statut des périodes de transmission des données mensuelles	
Statut	Périodes
Données officielles	Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre
Données en validation	
Données en correction	

**Légende :** Valeur Une valeur grisée dans le tableau signifie que la moyenne ou la plage de mesure dépasse la norme applicable. Un nombre d'échantillons en deçà de l'exigence de suivi est également grisé dans le tableau.

\* : Une valeur précédée d'un astérisque est assujettie à une norme. Le pH est assujetti à une norme par la prise de mesures ponctuelles, mais seules les valeurs minimales et maximales sont identifiées au rapport.

Date de production du rapport : 2024-03-22 15:54

Page 1 de 2

### Synthèse des résultats d'analyse et des mesures à la station d'épuration

Année : 2023      Système de traitement : EA - 3 - Principal

Résultats à l'effluent final																				
Période	Débit (m <sup>3</sup> /d)	pH	DBO5C				MES				Ptot				Coli. Fécaux		NH3-NH4+			
			Conc.	Charge	Rend.	Éch.	Conc.	Charge	Rend.	Éch.	Conc.	Charge	Rend.	Éch.	Conc.	Éch.	Conc.	Charge	Rend.	Éch.
			mg/L	kg/d	R%	NB	mg/L	kg/d	R%	NB	mg/L	kg/d	R%	NB	UFC/100 mL	NB	mg/L	kg/d	R%	NB
Janvier	522,5	7,7	9,5	5,6	77,8	2	4,5	2,4	94,2	2							10,90	6,3		2
Février	360,5	7,7 à 7,8	10,0	3,7	83,5	2	3,0	1,1	96,3	2							12,85	4,9		2
Mars	441,1	7,8 à 7,9	6,5	2,8	90,4	2	10,5	4,5	91,0	2							13,90	6,0		2
Avril	1 047,1	7,8 à 8,0	5,5	5,1	87,6	2	5,5	5,5	94,1	2							8,00	6,0		2
Mai	726,1	7,8 à 8,2	3,5	2,4	90,1	2	13,5	10,5	89,0	2	0,34	0,2	84,0	1			6,07	3,8		2
Juin	374,2	7,5	2,5	0,9	97,0	2	7,5	2,6	96,2	2	0,64	0,2	82,3	2	126	2	10,43	3,3		2
Juillet	475,3	7,2 à 7,5	5,5	2,8	79,8	2	9,0	4,9	88,3	2	0,56	0,3	64,7	2	37	2	8,17	3,6		2
Août	483,2	7,5 à 7,9	2,5	1,1	90,8	2	11,0	5,1	91,1	2	0,21	0,1	87,2	2	150	2	0,11	0,0		2
Septembre	558,7	7,5 à 7,6	6,5	3,7	93,6	2	11,5	6,6	96,2	2	0,36	0,2	86,4	2	3 700	1	0,79	0,5		2
Octobre	475,3	7,6 à 7,7	3,0	1,5	96,9	2	8,5	4,2	94,6	2	0,32	0,2	87,2	2			3,66	1,9		2
Novembre	458,1	7,6 à 8,2	5,0	2,2	96,4	2	11,0	5,0	93,5	2	0,52	0,2		1			10,89	4,9		2
Décembre	671,1	7,7	7,0	4,5	86,8	2	9,5	6,5	91,9	2							11,55	7,8		2
Hiver	441,4	7,7 à 7,9	8,7	4,0	84,3		6,0	2,7	93,5								12,55	5,7		
Printemps	715,8	7,5 à 8,2	3,8	2,8	91,1		8,8	6,2	92,7		0,49	0,2	82,1		126		8,16	4,4		
Été	505,7	7,2 à 7,9	4,8	2,5	90,9		10,5	5,6	93,9		0,38	0,2	81,1		275		3,02	1,4		
Automne	534,8	7,6 à 8,2	5,0	2,7	94,3		9,7	5,2	93,3		0,42	0,2	83,7				8,70	4,9		
Année	549,4	7,2 à 8,2	* 5,6	3,0	90,9		* 8,8	4,9	93,3		0,42	0,2	81,9		226		8,11	4,1		
05-15 au 11-14	484,9	7,2 à 7,9									0,42	0,2	82,1							
06-01 au 09-30	472,9	7,2 à 7,9													226					

Statut des périodes de transmission des données mensuelles	
Statut	Périodes
Données officielles	Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre
Données en validation	
Données en correction	

**Légende :** Valeur Une valeur grisée dans le tableau signifie que la moyenne ou la plage de mesure dépasse la norme applicable. Un nombre d'échantillons en deçà de l'exigence de suivi est également grisé dans le tableau.

Date de production du rapport : 2024-03-22 15:54

Page 2 de 2

\* : Une valeur précédée d'un astérisque est assujettie à une norme. Le pH est assujetti à une norme par la prise de mesures ponctuelles, mais seules les valeurs minimales et maximales sont identifiées au rapport.

## **Annexe C**

Rapport synthèse portant sur la toxicité aiguë à l'effluent



## Synthèse de la toxicité aiguë à l'effluent





## **Annexe D**

Rapport synthèse portant sur les dérivations à la station d'épuration



**Synthèse des dériviations à la station d'épuration (annuel des équipements de traitement)**

Pour tous les équipements de traitement en service aux périodes sélectionnées pour le rapport

Année : 2023      Système de traitement : EA-3 - Principal

N°	Type d'équipement de traitement	Capacité horaire maximale de conception (m <sup>3</sup> /h)	Type de dérivation	Norme de dérivation réglementaire					Norme de dérivation supplémentaire					
				État	Règle	Nombre de dériviatiions applicable	Durée totale	Volume dérivé total (m <sup>3</sup> )	État	Règle	Nombre de dériviatiions applicable	Durée totale	Volume dérivé total (m <sup>3</sup> )	
1	Étangs aérés (3 cellules)	22,0	Temporaire	Sanctionnable	TS0	0				Non sanctionnable	Qmin équipement	0		
						0	0j 00h 00m	0,0				0	0j 00h 00m	0,0

**Statut des périodes de transmission des données mensuelles**

Statut	Périodes
Données officielles	Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre
Données en validation	
Données en correction	

**Légende :** Valeur Une valeur grisée dans le tableau signifie que le nombre de dérivation dépasse la norme applicable.

TS0 : Aucune dérivation en temps sec

Qmin équipement : Aucune dérivation en deçà de la capacité horaire maximale de conception d'un équipement de traitement

Date de production du rapport : 2024-03-22 15:54

Page 1 de 1



## **Annexe E**

Rapport synthèse portant sur les non-conformités détectées aux ouvrages de surverse



## Liste des non-conformités

---

Aucun cas de non-conformité sanctionnable n'a été détecté pour cet OMAEU





## **Annexe F**

Rapport synthèse portant sur les débordements aux ouvrages de surverse



### Synthèse des débordements (annuel des ouvrages de surverse)

Pour tous les ouvrages de surverse en service aux périodes sélectionnées pour le rapport  
Seuls les débordements visés par la période de suivi de la norme sont considérés dans les calculs

Année : 2023

N°	Nom de l'ouvrage de surverse	Débit passant par l'ouvrage	Type d'assujettissement	État	Norme de débordement					Exigence de visite		
					Base d'application de la norme	Règle de débordement	Période de suivi	Nombre de débordements applicables	Durée	Fréquence de visite	État	Nombre de visites non effectuées
3	N-2 (Placement)	0,01 %	Réglementaire	Sanctionnable	Quotidienne	TS0	1er janvier au 31 décembre	0	0j 00h 00m	1/sem.	Non sanctionnable	0
			Supplémentaire	Non sanctionnable	Hebdomadaire	PF0	1er janvier au 31 décembre	0	0j 00h 00m			
1	Principal	100 %	Réglementaire	Sanctionnable	Quotidienne	TS0	1er janvier au 31 décembre	0	0j 00h 00m	1/sem.	Non sanctionnable	0
			Supplémentaire	Non sanctionnable	Quotidienne	PFD4	1er juin au 30 septembre	0	0j 00h 00m			

Statut des périodes de transmission des données mensuelles	
Statut	Périodes
Données officielles	Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre
Données en validation	
Données en correction	

Total			
Type d'assujettissement	État	Nombre de débordements applicables	Durée
Réglementaire	Sanctionnable	0	0j 00h 00m
Supplémentaire	Sanctionnable	0	0j 00h 00m
	Non sanctionnable	0	0j 00h 00m

**Légende :** Valeur Une valeur grisée dans le tableau signifie que le nombre de débordements dépasse la norme applicable. Un nombre de visites en deça de l'exigence de suivi est également grisé dans le tableau.

Date de production du rapport : 2024-03-22 15:54



## **Annexe G**

Rapport synthèse portant sur les autres non-conformités détectées



## Liste des non-conformités

---

Aucun cas de non-conformité sanctionnable n'a été détecté pour cet OMAEU